

## ПРЕДПИСАНИЕ № 61/1/1

### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  
п.Тавричанка Надеждинского района»  
в лице директора МБОУ СОШ № 4 п.Тавричанка Надеждинского района,  
Зубарева Сергея Владимировича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 7 сентября 2020 года № 61 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.09.2020 года по 16.09.2020 года  
проведена внеплановая / выездная проверка:

Государственный инспектор по пожарному надзору по Надеждинскому муниципальному району Гунчак  
Артем Вячеславович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  
п.Тавричанка Надеждинского района», п.Тавричанка, ул. Лазо 5  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с С директором МБОУ СОШ № 4 по адресу: п.Тавричанка Надеждинского района  
Зубаревым С.В.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	объект защиты не обеспечен наличием запасов воды для целей наружнепожаротушения (ближние пожарные гидранты ПГ-6 К-150 и ПГ- №7 К-150 согласно акту проверки пожарного гидранта от 05.12.2019 года находится в неработоспособном состоянии	ФЗ от 22.07.2008 г. Т 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.2, п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, 62, СП. 813130.2009 таб № 2	01.07.2021	
2	Внутренний противопожарный водопровод, не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара в здании	ФЗ от 22.07.2008 г. Т 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.2, п.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, Правила противопожарного режима в РФ п.55., СП.10.13130.2009 табл. 1	14.12.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору по Надеждинскому муниципальному району

Гунчак Артем Вячеславович

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" сентября 2020г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
"16" сентября 2020г.

Зубарев С.В.  
(должность, фамилию, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору